



Jävsnämnden

Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 14:00-15.30

Beslutande
Britt Marie Öjstrand (M) ordförande
Patric Carlsson (V)
Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S)
Mattias Lindgren (Hela Edas lista)
John Badh (C)

Övriga närvarande
Mats Melin byggnadsinspektör
Sofi Hjelte miljö- och hälsoskyddsinspektör
Lena Högfeldt sekreterare

Justerare Patric Carlsson (V)

Justeringens plats och tid 2018-10-05 kl.13.00

Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer	16-21
		Lena Högfeldt		
	Ordförande	_____		
		Britt-Marie Öjstrand (M)		
	Justerare	_____		
		Patric Carlsson (V)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Jävsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-28

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-05 Datum då anslaget tas ned 2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift

Lena Högfeldt



Jävsnämnden

Innehållsförteckning

§ 16	Dnr JVN 2018-9	
	Verksamhetsplan för jävsnämnden 2019-2021.....	3
§ 17	Dnr JVN 2017-7 MN 2018-455	
	Beslut om att upphäva tidigare förbud om att använda bristfällig avloppsanläggning på fastigheten Hammar 1:133.....	4
§ 18	Dnr JVN 2018-11 MN 2018-478	
	Föreläggande att inkomma med åtgärdsplan för avloppsanläggning på fastigheten Hammar 1:133.....	6
§ 19	Dnr JVN 2018-12 MN 2018-477	
	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från Bysjöskolan samt Hammar Folkets Hus till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hammar 1:133.....	8
§ 20	Redovisning av delegationsbeslut.....	10
§ 21	Information.....	11



§ 16

Dnr JVN 2018-9

Verksamhetsplan för jävsnämnden 2019-2021

Sammanfattning

Kommunrevisorerna i Eda har genomfört en granskning av jävsnämndens verksamhet och konstaterar att nämnden saknar verksamhetsplan. Förvaltningen fick i uppdrag av jävsnämnden 2018-06-15 § 7 att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för 2019-2021.

Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsplan 2019-2021

Tjänsteskrivelse 2018-09-05

Jävsnämndens protokoll 2018-06-15 § 7

Förslag till beslut på sammanträdet

Britt-Marie Öjstrand föreslår att sista stycket på sidan 3 har följande lydelse:

Nämnden har till uppgift att utöva all tillsyn och kontroll gentemot kommunala objekt enligt följande lagstiftning: miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt annan aktuell lagstiftning inom verksamhetsområdena.

Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.

Jävsnämndens beslut

Jävsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för 2019-2021 med tillägg och ändring på sid 3, sista stycket att:

Nämnden har till uppgift att utöva all tillsyn och kontroll gentemot kommunala objekt enligt följande lagstiftning: miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt annan aktuell lagstiftning inom verksamhetsområdena.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.



§ 17

Dnr JVN 2017-7 MN 2018-455

Beslut om att upphäva tidigare förbud om att använda bristfällig avloppsanläggning på fastigheten Hammar 1:133

Sammanfattning

Under hösten 2016 utförde miljösektionen tillsyn över de större gemensamhetsanläggningarna för avlopp som finns i kommunen. Däribland avloppsanläggningen som försörjer Bysjöskolan samt Hammar Folkets Hus på fastigheten Hammar 1:133.

Det var svårt att få fram några uppgifter om avloppsanläggningen på fastigheten. Vid tillsynsbesök kunde fyra brunnar hittas men inga luftningsrör eller liknande fanns som kunde visa var en eventuell markbädd skulle vara belägen. Det finns heller inget tillstånd för anläggningen. Jävsnämnden beslutade vid sammanträde 2017-05-18 att förbjuda fastighetsägarna (Eda kommun) att från och med den 1 september 2018 släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen.

Utredning

I slutet av augusti 2018 gjorde fastighetssektionen en undersökning av anläggningen och kunde med hjälp av filmning hitta flera rör som gick ut från en fördelningsbrunn. De hittade även en uppsamlingsbrunn där även dagvatten var påkopplat. Dagvattnet ska dock inte vara kopplat till markbädden utan går direkt till uppsamlingsbrunnen för ett gemensamt utlopp i ett dike på södra sidan vägen.

En muntlig redovisning samt en karta har lämnats till miljösektionen. Enligt den undersökning som gjordes ska en markbädd bestående av minst 7 spridningsledningar finnas på fastigheten. Varje ledning är ca 15 m långa, vilket ger en yta på minst 105 m². Slamavskiljarna har en sammanlagd volym på 10 m³ och töms 2 gånger per år.

Enligt uppgifter från förskolan så finns 60 förskoleplatser fördelat på 4 avdelningar på fastigheten. Utöver det finns en fritidsavdelning med 25 platser på Folkets Hus. Totalt finns 17 personer som jobbar på de olika avdelningarna. Folkets Hus hyr dessutom ut sina lokaler ibland.

Utifrån inkomna uppgifter har miljösektionen gjort en beräkning av hur stor belastningen är på anläggningen och hur stor anläggning som krävs för att klara dagens krav på rening. Beräkningen visar på att anläggningen bör klara en belastning för ca 36 pe (personekvivalenter). För att dagens krav på rening ska vara uppfyllt bör då slamavskiljaren vara 15 m³ och markbädden ha en yta om minst 140 m². Detta gör att avloppsanläggningen som finns där idag är underdimensionerad. Den är även nästan 30 år gammal (troligen



Jävsnämnden

anlagd ca 1990) och saknar luftning (vilket kan göra att reningsgraden minskar).

Miljösektionen har även tagit kontakt med Gatusektionen för att få reda på om det finns planer för kommunalt VA inom området. VA-planen är inte färdigställd ännu, men området kan i en framtid vara aktuellt för kommunalt VA. Enligt de uppgifter som miljösektionen fått ligger det dock flera år fram i tiden.

Motivering till beslut

Miljösektionen anser att avloppsanläggningen som försörjer förskolan och Folkets Hus i Hammar är bättre än vad som först befarades. Avloppsanläggningen är trots det gammal och underdimensionerad och tros därför inte klara dagens krav på rening. Miljösektionen kan, med de nya uppgifter som inkommit, göra en ny bedömning av ärendet. Miljösektionen anser att det är möjligt att ge fastighetsägaren ytterligare en tid på sig att åtgärda avloppsanläggningen då en åtgärd som föreläggs alltid ska vara miljö- och hälsomässigt motiverad och en rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt fall. Fastighetsägaren bör även inkomma med en åtgärdsplan som ska godkännas av Jävsnämnden. Beslut om nytt förbud samt föreläggande att inkomma med åtgärdsplan tas i separata ärende.

Beslutsunderlag

Redovisning från filmning av avloppet (muntlig) samt karta
Tjänsteskrivelse 2018-09-28

Lagstiftning

Jävsnämnden får enligt 26 kap 9 § meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs. I 9 kap 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljöbalken anger vidare i 2 kap 3 § att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Jävsnämndens beslut

Jävsnämnden beslutar att upphäva tidigare förbud, fattat 2017-05-18, JVN 2017-7, att släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad- Disk och Tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hammar 1:133.

Förbudet var riktat till fastighetsägaren.

Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).

Beslutet expedieras med besvärshänvisning till

Eda kommun, fastighetssektionen



Föreläggande att inkomma med åtgärdsplan för avloppsanläggning på fastigheten Hammar 1:133

Sammanfattning

Under hösten 2016 utförde miljösektionen tillsyn över de större gemensamhetsanläggningarna för avlopp som finns i kommunen. Däribland avloppsanläggningen som försörjer Bysjöskolan samt Hammar Folkets Hus på fastigheten Hammar 1:133.

Det var svårt att få fram några uppgifter om avloppsanläggningen på fastigheten. Vid tillsynsbesök kunde fyra brunnar hittas men inga luftningsrör eller liknande fanns som kunde visa var en eventuell markbädd skulle vara belägen. Det finns heller inget tillstånd för anläggningen. Jävsnämnden beslutade vid sammanträde 2017-05-18 att förbjuda fastighetsägarna (Eda kommun) att från och med den 1 september 2018 släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen.

Utredning

I slutet av augusti 2018 gjorde fastighetssektionen en undersökning av anläggningen och kunde med hjälp av filmning hitta flera rör som gick ut från en fördelningsbrunn. De hittade även en uppsamlingsbrunn där även dagvatten var påkopplat. Dagvattnet ska dock inte vara kopplat till markbädden utan går direkt till uppsamlingsbrunnen för ett gemensamt utlopp i ett dike på södra sidan vägen.

En muntlig redovisning samt en karta har lämnats till miljösektionen. Enligt den undersökning som gjordes ska en markbädd bestående av minst 7 spridningsledningar finnas på fastigheten. Varje ledning är ca 15 m långa, vilket ger en yta på minst 105 m². Slamavskiljarna har en sammanlagd volym på 10 m³ och töms 2 gånger per år.

Enligt uppgifter från förskolan så finns 60 förskoleplatser fördelat på 4 avdelningar på fastigheten. Utöver det finns en fritidsavdelning med 25 platser på Folkets Hus. Totalt finns 17 personer som jobbar på de olika avdelningarna. Folkets Hus hyr dessutom ut sina lokaler ibland.

Utifrån inkomna uppgifter har miljösektionen gjort en beräkning av hur stor belastningen är på anläggningen och hur stor anläggning som krävs för att klara dagens krav på rening. Beräkningen visar på att anläggningen bör klara en belastning för ca 36 pe (personekvivalenter). För att dagens krav på rening ska vara uppfyllt bör då slamavskiljaren vara 15 m³ och markbädden ha en yta om minst 140 m². Detta gör att avloppsanläggningen som finns där idag är underdimensionerad. Den är även nästan 30 år gammal (troligen anlagd ca 1990) och saknar luftning (vilket kan göra att reningsgraden minskar).



Jävsnämnden

Miljösektionen har även tagit kontakt med Gatusektionen för att få reda på om det finns planer för kommunalt VA inom området. VA-planen är inte färdigställd ännu, men området kan i en framtid vara aktuellt för kommunalt VA. Enligt de uppgifter som miljösektionen fått ligger det dock flera år fram i tiden.

Motivering till beslut

Miljösektionen anser att avloppsanläggningen som försörjer förskolan och Folkets Hus i Hammar är bättre än vad som först befarades. Avloppsanläggningen är trots det gammal och underdimensionerad samt att bädden saknar ventilation och tros därför inte klara dagens krav på rening. Miljösektionen kan, med de nya uppgifter som inkommit, göra en ny bedömning av ärendet. Miljösektionen anser att det är möjligt att ge fastighetsägaren ytterligare en tid på sig att åtgärda avloppsanläggningen då en åtgärd som föreläggs alltid ska vara miljö- och hälsomässigt motiverad och en rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt fall. Föreläggande om förbud att använda den bristfälliga anläggningen tas i separat ärende. Fastighetsägaren bör även inkomma med en åtgärdsplan som ska godkännas av Jävsnämnden.

Beslutsunderlag

Redovisning från filmning av avloppet (muntlig) samt karta
Tjänsteskrivelse 2018-09-28

Lagstiftning

Jävsnämnden får enligt 26 kap 9 § meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs. I 9 kap 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljöbalken anger vidare i 2 kap 3 § att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Jävsnämndens beslut

Jävsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägarna, Eda kommun (org.nr. 212000-1769) att **senast 15 mars 2019** komma in med en åtgärdsplan för den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hammar 1:133. Av åtgärdsplanen ska det framgå när avloppsanläggningen ska vara åtgärdad och vilka åtgärder som planeras att göras, flera alternativ kan beskrivas. Åtgärdsplanen ska godkännas av Jävsnämnden då den färdigställts. Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).

Beslutet expedieras med besvärshänvisning till

Eda kommun, fastighetssektionen



Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från Bysjöskolan samt Hammar Folkets Hus till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hammar 1:133

Sammanfattning

Under hösten 2016 utförde miljösektionen tillsyn över de större gemensamhetsanläggningarna för avlopp som finns i kommunen. Däribland avloppsanläggningen som försörjer Bysjöskolan samt Hammar Folkets Hus på fastigheten Hammar 1:133.

Det var svårt att få fram några uppgifter om avloppsanläggningen på fastigheten. Vid tillsynsbesök kunde fyra brunnar hittas men inga luftningsrör eller liknande fanns som kunde visa var en eventuell markbädd skulle vara belägen. Det finns heller inget tillstånd för anläggningen. Jävsnämnden beslutade vid sammanträde 2017-05-18 att förbjuda fastighetsägarna (Eda kommun) att från och med den 1 september 2018 släppa ut spillvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen.

Utredning

I slutet av augusti 2018 gjorde fastighetssektionen en undersökning av anläggningen och kunde med hjälp av filmning hitta flera rör som gick ut från en fördelningsbrunn. De hittade även en uppsamlingsbrunn där även dagvatten var påkopplat. Dagvattnet ska dock inte vara kopplat till markbädden utan går direkt till uppsamlingsbrunnen för ett gemensamt utlopp i ett dike på södra sidan vägen.

En muntlig redovisning samt en karta har lämnats till miljösektionen. Enligt den undersökning som gjordes ska en markbädd bestående av minst 7 spridningsledningar finnas på fastigheten. Varje ledning är ca 15 m långa, vilket ger en yta på minst 105 m². Slamavskiljarna har en sammanlagd volym på 10 m³ och töms 2 gånger per år.

Enligt uppgifter från förskolan så finns 60 förskoleplatser fördelat på 4 avdelningar på fastigheten. Utöver det finns en fritidsavdelning med 25 platser på Folkets Hus. Totalt finns 17 personer som jobbar på de olika avdelningarna. Folkets Hus hyr dessutom ut sina lokaler ibland.

Utifrån inkomna uppgifter har miljösektionen gjort en beräkning av hur stor belastningen är på anläggningen och hur stor anläggning som krävs för att klara dagens krav på rening. Beräkningen visar på att anläggningen bör klara en belastning för ca 36 pe (personekvivalenter). För att dagens krav på rening ska vara uppfyllt bör då slamavskiljaren vara 15 m³ och markbädden ha en yta om minst 140 m². Detta gör att avloppsanläggningen som finns där idag är underdimensionerad. Den är även nästan 30 år gammal (troligen



Jävsnämnden

anlagd ca 1990) och saknar luftning (vilket kan göra att reningsgraden minskar).

Miljösektionen har även tagit kontakt med Gatusektionen för att efterhöra om det finns planer för kommunalt VA inom området. VA-planen är inte färdigställd ännu, men området kan i en framtid vara aktuellt för kommunalt VA. Enligt de uppgifter som miljösektionen fått ligger det dock flera år fram i tiden.

Motivering till beslut

Miljösektionen anser att avloppsanläggningen som försörjer förskolan och Folkets Hus i Hammar är bättre än vad som först befarades. Avloppsanläggningen är trots det gammal och underdimensionerad samt att bädden saknar ventilation och tros därför inte klara dagens krav på rening. Miljösektionen kan, med de nya uppgifter som inkommit, göra en ny bedömning av ärendet. Miljösektionen anser att det är möjligt att ge fastighetsägaren ytterligare en tid på sig att åtgärda avloppsanläggningen då en åtgärd som föreläggs alltid ska vara miljö- och hälsomässigt motiverad och en rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt fall. Fastighetsägaren bör även inkomma med en åtgärdsplan som ska godkännas av Jävsnämnden. Beslut om föreläggande att inkomma med åtgärdsplan tas i separat ärende.

Beslutsunderlag

Redovisning från filmning av avloppet (muntlig) samt karta
Tjänsteskrivelse 2018-09-28

Lagstiftning

Jävsnämnden får enligt 26 kap 9 § meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs.

I 9 kap 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljöbalken anger vidare i 2 kap 3 § att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Jävsnämndens beslut

Jävsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren Eda kommun, (org.nr. 212000-1769) att från och med **den 1 oktober 2020** släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad- Disk och Tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hammar 1:133.

Föreläggandet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).

Beslutet expedieras med besvärshänvisning till

Eda kommun, fastighetssektionen



Jävsnämnden

§ 20

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Jävsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegeringsordning som jävsnämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till jävsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Beslutsunderlag

Delegationslista för miljösektionen 2018-05-08–2018-09-27

Delegationslista för plan-och byggsektionen 2018-05-08–2018-09-27

Jävsnämndens beslut

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.



Jävsnämnden

§ 21

Information

- Information angående förskole-modul på fastigheten Uttern 1 och 2
 - Information om pågående avloppsärende på fastigheten Hålteberg 1:9
 - Information om enskild avloppsanläggning på fastigheten Bete 1:56 (Gillevi idrottsanläggning)
 - Information om syfabriken i Koppom
 - Information om skyltärende vid järnvägsstationen i Charlottenberg
-