



Jävsnämnden

Plats och tid	Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 08:00		
Beslutande	Monika Andersson (S) ordförande Lasse Sjöberg (S) Bo Guldbrandsson (S) Elisabeth Hugne (C) Runar Johansson (Hela Edas lista)		
Övriga närvarande	Sofi Hjelte, miljöinspektör Linda Hjalmarsson Fjeldstad, sekreterare Lena Höglund (M)		
Justerare	Lasse Sjöberg		
Justeringens plats och tid	Utskottskansliet 2019-04-25 kl. 15:00		
Underskrifter		Paragrafer	11
Sekreterare	_____		
	Linda Hjalmarsson Fjeldstad		
Ordförande	_____		
	Monica Andersson (S)		
Justerare	_____		
	Lasse Sjöberg (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Jävsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-04-25		
Datum då anslaget sätts upp	2019-04-26	Datum då anslaget tas ned	2019-05-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret		
Underskrift	_____		
	Linda Hjalmarsson Fjeldstad		



Jävsnämnden

Innehållsförteckning

§ 11 Dnr JVN 2018-11 MN 2018-477

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 11

Dnr JVN 2018-11 MN 2018-477

Förslag till beslut om åtgärdsplan för avloppsanläggningen som försörjer Bysjöskolan och Folkets Hus i Hammar

Sammanfattning

Beskrivning av ärendet

Under hösten 2016 utförde miljösektionen tillsyn över de större gemensamhetsanläggningarna för avlopp som finns i kommunen. Däribland avloppsanläggningen som försörjer Bysjöskolan samt Hammar Folkets Hus på fastigheten Hammar 1:133.

Miljösektionen har gjort bedömningen utifrån tillsynsbesök samt inkomna uppgifter från fastighetssektionen att avloppsanläggningen är gammal och troligen inte uppfyller dagens krav på rening. Den är även underdimensionerad för dagens verksamhet på fastigheten.

Jävsnämnden beslutade vid sammanträde 2018-09-28 att förelägga fastighetsägarna (Eda kommun) att senast 15 mars 2019 inkomma med en åtgärdsplan för avloppsanläggningen. Åtgärdsplanen ska fastställas av Jävsnämnden.

Jävsnämnden beslutade även att förbjuda fastighetsägaren att från och med den 1 oktober 2020 släppa ut spillvatten från WC och BDT (Bad- Disk och Tvättvatten) till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Hammar 1:133.

Åtgärdsplanen

I åtgärdsplanen som inkommit till Miljösektionen framgår det att Plan- och fastighetssektionen lägger stor vikt vid att VA-planen ska fastställas innan ett beslut om vilka åtgärder som ska vidtas när det gäller avloppsanläggningen på fastigheten Hammar 1:133 tas. I utkastet till VA-planen pekas Hammar ut som ett eventuellt prioriterat område för kommunalt VA. En utredning gjordes under 2018 av Wikon om det är aktuellt att koppla området till kommunalt VA. Plan- och fastighetssektionen anser att anläggningen bör kvarstå oförändrad till dess att en VA-plan är fastställd. Tills dess sker små förändringar för att förlänga livslängden för anläggningen såsom utökad slamtömning och samt ny luftning av anläggningen. Båda åtgärderna ska ske omgående.

Plan- och fastighetssektionen har även i sin åtgärdsplan sagt att en beställning att färdigställa VA-planen ska göras hos Teknik i Väst AB på KSSU den 14 mars. Arbetet med VA-planen beräknas ta ca 2 månader,



Jävsnämnden

samråd beräknas ta ca 2 månader och antagandet beräknas kunna göras 1-2 år efter att beslut om uppdrag tagits.

Plan- och fastighetssektionen uppskattar att en anslutning till kommunalt VA kan komma att ske inom 5 år.

Motivering till beslut

Miljösektionen anser att det är bra med utökad slamtömning och ny luftning av avloppsanläggningen. Dessa delar av åtgärdsplanen bör sättas i verket omgående.

Miljösektionen anser att det kan inte är rimligt att kommunens egna enskilda avloppsanläggningar inte uppfyller dagens krav på rening men att det kan vara motiverat att vänta med större åtgärder tills dess att VA-planen tagits fram och det framgår vilka åtgärder som kan bli aktuella. Detta förutsätter dock att arbetet med att färdigställa VA-planen påbörjas snarast.

Miljösektionen ser inte att KSSU har beslutat om att göra en beställning av arbetet hos Teknik i Väst AB av att färdigställa VA-planen, varken på sammanträdet i mars eller april. Detta gör att det drar ut på tiden med ett färdigställande och antagande av en VA-plan.

En inventering av enskilda avlopp planeras att påbörjas i juni 2019 med hjälp av sökta LOVA-medel. Kommunstyrelsen tryckte på att kommunens egna avloppsanläggningar ska uppfylla dagens krav då de beslutade om att projektet med inventering av enskilda avlopp skulle genomföras.

Miljösektionen anser att det förbud mot att använda avloppsanordningen som träder i kraft den 1 oktober 2020 kan upphävas. Detta då det enligt den inkomna åtgärdsplanen är aktuellt med kommunalt VA inom 5 år.

Miljösektionen anser även att beslutet om att häva förbudet ska omprövas då VA-planen är färdigställd, eller maximalt inom två år. Detta då VA-planen kan komma fram till andra åtgärder för området än det som är framtaget i åtgärdsplanen.

Beslutsunderlag

Åtgärdsplan för enskilt avlopp, Hammar 1:133, 2019-02-28

Wikons PM: Utredning avseende VA-anslutning av Haganäsets camping samt Hammar, 2018-03-27

Lagstiftning

Jävsnämnden får enligt 26 kap 9 § meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken efterlevs.

I 9 kap 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvattnet ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt att olägenhet för människors



Jävsnämnden

hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Miljöbalken anger vidare i 2 kap 3 § att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Jävsnämndens beslut

Jävsnämnden beslutar att godta punkt 1 i åtgärdsplanen som rör beställning av jobbet att färdigställa VA-planen. Beställningen ska göras snarast.

Jävsnämnden beslutar att godta punkterna 2-3 i åtgärdsplanen gällande de tillfälliga förbättringarna av avloppsanläggningen på fastigheten Hammar 1:133 (utökad slamtömning samt ny luftning). Åtgärderna ska genomföras snarast.

Jävsnämnden beslutar att godta punkt 4 i åtgärdsplanen under förutsättning att anslutning till kommunalt VA sker inom 5 år.

Jävsnämnden beslutar att belastningen på avloppsanläggningen fram till dess att den är åtgärdad begränsas till det som den är dimensionerad för, det vill säga 25 pe. 1 pe motsvarar i detta fall 3 förskole/fritidsplatser eller 3 personal. Detta gör att det inte får finnas fler än 75 personal/förskole-/fritids elever på plats på samma gång.

Jävsnämnden beslutar även att det beslut om förbud (JVN 2018-12) att använda avloppsanläggningen som träder i kraft 1 oktober 2020 ska upphävas. Ett nytt ställningstagande i frågan ska göras då VA-planen är fastställd eller senast 2021-05-02.

Beslutet expedieras med besvärshänvisning till

Plan- och fastighetssektionen

Bildningsutskottet



Jävsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Jävsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande